

## MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Válvula de retención a disco oscilante




Ref. GENE BRE: 2406

## Instrucciones de Instalación, Operación y Mantenimiento

<b>1. Dibujo de despiece</b>	3
1.1 Listado de componentes	3
<b>2. Almacenamiento</b>	4
<b>3. Instrucciones de Instalación</b>	4
3.1 Preparación	4
3.2 Montaje	4
<b>4. Instrucciones de Operación</b>	5
4.1 Utilización	5
4.2 Operación	6
<b>5. Instrucciones de Mantenimiento</b>	6
<b>6. Instrucciones de Reparación</b>	6
6.1 Desmontaje	6
6.2 Rearmado	7
<b>7. Presiones de apertura</b>	7
<b>8. Higiene y Seguridad</b>	7

## 1) Dibujo de despiece.



### 1.1) Listado de componentes de la válvula

Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial	Cód. Recambio
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408 (CF8M)	Granallado	-----
2	Disco	Acero Inox. 1.4408 (CF8M)	Granallado	-----
3	Junta exterior	FKM	-----	K2406
4	Junta disco	FKM	-----	K2406
5	Tornillo eje	Acero Inox AISI 316	-----	-----
6	Tope eje	Acero Inox AISI 316	-----	-----
7	Gancho	Acero	Cincado	-----

\* Piezas de recambio disponibles

## 2) Almacenamiento

En el caso que la válvula no se instale inmediatamente, se recomienda mantener la misma con el embalaje protector para prevenir golpes o acumulación de suciedad (éste no debe de retirarse hasta que la válvula vaya a ser instalada). En la medida de lo posible las válvulas se deberán almacenar en un lugar seco y limpio.

## 3) Instrucciones de Instalación

### 3.1) Preparación

Retirar cualquier resto de material de empaquetado de la válvula.

Pueden surgir problemas importantes con cualquier válvula instalada en una tubería sucia. Asegúrese de que la tubería este libre de suciedad, partículas de soldadura etc. antes de la instalación ya que la válvula podría sufrir daños irreparables al momento de la puesta en marcha del equipo → *prepare una zona de trabajo limpia.*


Prever espacio suficiente para futuras operaciones de mantenimiento.

No son necesarias juntas entre válvula y bridas de tubería ya que la *junta* tórica (part. 4) está prevista para mantener la estanqueidad entre ambas partes.


Controlar el funcionamiento correcto de la válvula empujando el disco (part.2) en el sentido de flujo y observando que éste regresa por si solo una vez soltado. En caso contrario, vigilar que no haya cuerpos extraños en el interior de la válvula y repetir la operación. Si el disco no se desliza libremente, no se debe instalar la válvula. En el caso que hubiera vibraciones en la tubería se recomienda encarecidamente montar elementos anti-vibratorios para absorber las mismas. En caso contrario podría reducirse drásticamente la vida del producto.

### 3.2) Montaje

Las válvulas de retención a disco oscilante pueden instalarse únicamente en dos posiciones distintas: **A.- Horizontal** o bien **B.- Vertical** (fluido ascendente), según se muestra en el esquema siguiente:



**A.- HORIZONTAL**



**B.- VERTICAL**  
(FLUIDO ASCENDENTE)

## **IMPORTANTE:**

- las válvulas de retención a disco oscilante de Genebre, S.A. (art. 2406) están diseñadas para el montaje entre bridas DIN PN10, DIN PN16 y ANSI 150.
- extremar precauciones en el centrado de la válvula respecto al eje de la tubería con el fin de asegurar la estanqueidad entre cuerpo y brida.
- no realizar ningún trabajo de soldadura con la válvula montada ya que ésta podría resultar dañada por sobrecalentamiento y deformación de la zona de asiento.
- prestar especial atención al sentido de flujo de la válvula marcado mediante una flecha en el cuerpo.
- verificar el buen paralelismo de las bridas. Dejar espacio suficiente entre las mismas de modo que se pueda insertar o extraer la válvula fácilmente.
- apretar los tornillos de las bridas hasta sujetar el cuerpo de la válvula con firmeza. Aplicar el método de apriete alternado para asegurar la correcta instalación.
- la válvula nunca debe montarse colindante a un codo, reductor, válvula o bomba, para evitar turbulencias. La distancia mínima recomendada entre estos elementos es de 10 veces el diámetro de la tubería - aguas arriba - y de 3 veces el diámetro de la tubería - aguas abajo – según CR 13932:2000.
- no tratar de instalar la válvula con una configuración distinta a las expuestas en el apartado 3.2.
- consulte la ficha técnica del producto

## **4) Instrucciones de Operación**

### **4.1) Utilización**

Las válvulas de retención se utilizan mayoritariamente para prevenir el retroceso del fluido en el sistema. Son válvulas tipo Wafer, para instalación entre bridas, y proporcionan un cierre estanco cuando se utilizan respetando los valores de presión / temperatura para los cuales han sido diseñadas.

El material del cuerpo de la válvula, asiento y resto de componentes debe ser compatible con el fluido que circula a través de la tubería, de lo contrario la válvula puede resultar seriamente dañada.

## 4.2) Operación

Este tipo de válvula, por definición, no requiere ser operada. La apertura y cierre se realiza de modo automático en función de la presión y el sentido de flujo. Para más información sobre la presión de apertura de la válvula consultar la ficha técnica del producto.

## 5) Instrucciones de mantenimiento

Las válvulas de retención con cierre blando están diseñadas de tal forma que no requieren de una lubricación y o mantenimientos periódicos durante la vida de las mismas.

Sin embargo, las comprobaciones periódicas siguientes ayudarán a prolongar la vida útil de la válvula y reducir los problemas en la instalación:

- mantenga la válvula en la posición de totalmente cerrada.
- verifique todos los fiadores y uniones roscadas para comprobar si están flojas u oxidadas. Apriete según sea necesario.
- inspeccione la válvula y zonas circundantes para verificar si existen fugas.

## 6) Instrucciones de Reparación

Si al mantener la válvula completamente cerrada el fluido sigue circulando a través de la línea, la fuga es debida a la superficie de cierre y/o asiento que se han dañado, por lo que será necesario desmontar la válvula para su reparación. En este caso, GENE BRE, S.A. dispone de *juntas* (part. 4) y *asientos* (part. 3) de recambio para su reemplazo. No obstante, podría darse el caso (por ejemplo, en zonas de difícil acceso) que, por razones económicas, no sea aconsejable una reparación de la válvula sino una sustitución completa de la misma.

### 6.1) Desmontaje

Para realizar la reparación es necesario quitar la válvula de la instalación.

*Asegúrese de que la línea esté fría, drenada y despresurizada.*

*Prepare una zona de trabajo limpia y herramental adecuado para tareas mecánicas.*

a.- Aflojar los prisioneros de las bridas cuidado que no caiga la válvula. Ayudarse con un elemento de sujeción si fuera necesario. Coloque la válvula en un tornillo de banco adecuado en posición de fluido ascendente.

b.- Quitar los dos *tornillos* (part. 6), junto con sus dos respectivos *topes* (part. 5), y extraer el *disco* (part. 2).

c.- Extraer tanto el *asiento* (part. 3) como las *juntas* (part. 4) de sus respectivas ranuras.

## 6.2) Rearmado

Antes de proceder nuevamente a montar la válvula, asegúrese de que el kit de reparación y/o las piezas a utilizar sean las apropiadas y originales de fábrica.

Cuando se arma nuevamente, la limpieza es esencial para una larga vida útil de la válvula.

a.- Limpiar la zona de cierre del interior del *cuerpo* (part. 1) y reemplazar las partes dañadas o desgastadas.

b.- Insertar tanto el *asiento* (part. 3) como las *juntas* (part. 4) en sus respectivas ranuras.

c.- Coloque nuevamente el *disco* (part. 2) en su posición de trabajo comprobando que éste no se ha dañado durante el proceso de desmontaje. Seguir con los *topes* (part. 5) y los *tornillos* (part. 6).

d.- Instalar nuevamente la válvula entre bridas. Ver *Instrucciones de Instalación* en pág. 4.

## 7) Presiones de apertura

La válvula de retención a disco oscilante de GENE BRE, S.A. (art. 2406) ha sido diseñada para trabajar con presiones mínimas de operación (para más información consultar ficha técnica).

## 8) Higiene y Seguridad

**8.1)** Los fluidos que pasan a través de una válvula pueden ser corrosivos, tóxicos, inflamables o de una naturaleza contaminante. También pueden encontrarse a muy alta o baja temperatura. Cuando se manipulen las válvulas deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias y es aconsejable el uso de elementos de protección personal:

- 1) Lleve protección en los ojos.
- 2) Lleve guantes y ropa de trabajo apropiada.
- 3) Lleve calzado protector.
- 4) Lleve casco.
- 5) Observe la disponibilidad de agua corriente.
- 6) Para los fluidos inflamables, asegúrese de que tiene a mano un extintor.

**8.2) Antes de quitar una válvula de una tubería, compruebe siempre que la línea está completamente fría, drenada y despresurizada.**

**8.3)** Cualquier válvula que haya sido utilizada en servicios tóxicos debe tener un certificado de limpieza antes de manipularla.

**8.4)** Cualquier tipo de reparación o mantenimiento debe realizarse en lugares ventilados.